

Рівненський РЕЦ						
ПРОТОКОЛ № 124						
Аналіз трансформаторної оливи ГОСТ:						
Об'єкт П.С. Рівне-330кВ Маслооснодарство						
Обладнання						
Напруга :			Потужність:			
Звідки взята проба:			Бак № 3			
Дата відбору : 4.04.2021р.			Дата аналізу: 4.04.2021р.			
Причина відбору проби:						
Результати аналізу						
1. Колір : червокий						
2. Температура спалаху, С : 143						
3. КЧ, мг КОН на 1 г. оливи: 0,031						
4. Наявність мех. домішок (візуально): відсутні						
5. Наявність води (візуально): відсутня						
6. Наявність ВКЛ: 0,002						
7. Вологовміст, г/т: 40,44						
8. Тангенс кута діелектричних втрат, % 70: 0,320%						
9. Тангенс кута діелектричних втрат, % 90: 0,464%						
10. Пробивна напруга, кВ 21,3 кВ						
1	2	3	4	5	6	Сер. Знач.
20	22	22	20	24	20	21,3
11. мех. домішки 34 г/т.						
Висновок лабораторії: Трансформаторна олива відповідає вимогам						
норм СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009						
Аналіз проводив						
Керівник випробувань						