

Вимірювальна лабораторія з контролю якості
нафти і нафтопродуктів ПрАТ „ХНПЗ”
реєстраційний номер свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ
ISO10012:2005 від 01 серпня 2018 № 03-0004/2018
73009, м.Херсон, вул.Нафтовиків, 52 тел.(0552) 41-90-35

Затверджую
Начальник
вимірювальної лабораторії
ПрАТ „ХНПЗ”
О.В.Мазур
06.08.2019 р.



Протокол вимірювання № 4
від 06 серпня 2019 року

Вимірювальна лабораторія з контролю якості нафти і нафтопродуктів провела у закріпленій сфері оцінки відповідності вимірювань, вимірювання мазуту невідомої марки за показниками №5;7;13 п.5.3 таблиці 1 на відповідність вимогам ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови».

Заявник випробувань: Акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО».
Адреса замовника: вул. Енергетиків, буд.34., м. Курахове, Мар'їнський район, Донецька обл., 85612.
Випробування проводились на підставі листа Акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО», № б/н від 01.08.2019 року.

1. Характеристика продукції, що вимірюється

1.1. Найменування та марка продукції: мазут невідомої марки на відповідність вимогам ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови».

2. Характеристика зразків продукції, що вимірюється

2.1. Зразок мазуту невідомої марки відібрано згідно ДСТУ 4488:2005:

на КП «Київтеплоенерго», ТЕЦ-6, м.Київ, вул..Пуховська, 1б, ОР №5,
реєстраційний номер зразка по ВЛ ПрАТ „ХНПЗ” - №4.

2.2. Акт відбирання зразка №4 від 01.08.2019 року, м. Київ, комісією в складі : Голова комісії - директор СВП «Київські ТЕЦ» Гладішев Ю.І.; члени комісії: головний бухгалтер «Київенерго» Сачко І.М.; директор СВП «КТМ» Саенко Г.К. - надано.

2.3. Не опломбований зразок доставлений до вимірювальної лабораторії з контролю якості нафти і нафтопродуктів ПрАТ «ХНПЗ» - 05.08.2019 року.

3. Характеристика вимірювань

3.1. Випробування проводились : 05-06.08.19 року.

3.2. Випробування мазуту невідомої марки проводилось на відповідність вимогам ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови».

3.3. Методика вимірювання та послідовність випробування встановлена згідно з ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови» п.5.3., таблиця 1 за показниками №5;7;13 та ГОСТ 2477 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды», ГОСТ 1437 «Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы», ГОСТ 3900 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности».

3.4. Випробування проводились за умов :
05.08.2019р.:

Кімната номер	За температури, °t	Атмосферного тиску, кПа	Відносної вологості, %
№2	19	101,2	70
№3	19	101,4	72

06.08.19 р.

Кімната номер	За температури, °t	Атмосферного тиску, кПа	Відносної вологості, %
№2	18	100,7	74
№3	18	101,0	74

3.5. Опис будь-яких відхилень від методики, які встановлені нормативними документами на випробування конкретних показників, у тому числі інформації щодо застосування нестандартних методів випробування і методик вимірювання : відхилень не було.

4.Результати вимірювань

Таблиця 1

№ п/п, найменування показників вимірювання, одиниці вимірювань	Значення показника				За результатами вимірювань	Похибка, або показники достовірності випробувань (при імовірності Pg=0,95), одиниці вимірювань	Допустима Фактична	Допустима	Допустима відтворюваність випробувань (при імовірності Pg= 0,95), одиниці вимірювань	Відповідність НД	Позначення НД на метод вимірювань
	Норми за ДСТУ4058 для марок мазуту										
	Флотський Ф5	Флотський Ф12	паливний 40	паливний 100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.Масова частка води,%, не більше	0,3	0,3	1,0	1,0	12,5	2,0%	Не нормується	5,0%	не відповідає	ГОСТ 2477	
2.Масова частка сірки,%, не більше ніж, для мазуту: -нізкосірчастого	-	-	0,5	0,5	2,60	0,04%	0,10%	0,30%	відповідає для паливного мазута	ГОСТ за п.9.4 цього ДСТУ	
-малосірчастого	1,0	0,6	1,0	1,0							
-сірчастого	2,0	-	2,0	2,0							
-високосірчастого	-	-	3,5	3,5							
3. Густина за температури 20 °С, кг/м³, не більше ніж - в межах	955 -	960 -	- 870- 980	- 900- 1100	980,0	0,05 кг/м³	0,6 кг/м³	1,5 кг/м³	відповідає для паливного мазута	ГОСТ 3900	

5.Висновки

5.1. Підданий випробуванню зразок мазута невідомої марки не відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001 „Паливо нафтове. Мазут Технічні умови” за показником 1 таблиці 1 цього протоколу.

6.Додаткова інформація

6.1. Цей протокол вимірювання стосується тільки зразка, підданого випробуванням.

6.2. Протокол вимірювань складено в двох примірниках на двох сторінках кожний, подано замовнику представнику АТ «КИЇВЕНЕРГО» та залишено у вимірювальній лабораторії з контролю якості нафти і нафтопродуктів ПрАТ «ХНПЗ».

6.3. Протокол вимірювань не може бути використаний в рекламних цілях, повністю або частково передрукований або розмножений без дозволу замовника та вимірювальної лабораторії з контролю якості нафти і нафтопродуктів ПрАТ «ХНПЗ»

6.4. Виправлення та доповнення в протоколі вимірювань після його затвердження не допускаються у випадку необхідності, оформлюють окремі доповнення до протоколу вимірювання.