

ЦЕНТРАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА
Група високовольних випробувань та вимірів
Чернігівського регіону
відділу діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг

Протокол №4

від 27 січня 2020р.

випробування трансформаторного масла*.

Підстанція	<u>ПС-330 Ніжинська</u>
Найменування обладнання	<u>ємність № 8</u>
Причина відбору	<u>контроль характеристик</u>
Дата відбору проб	<u>23.01.2020</u>
Дата аналізу проб	<u>24.01.2020</u>

Найменування показника, одиниці виміру	Значення показника
Пробивна напруга, кВ	46,3
Кислотне число, мгКОН/г масла	0,033
Вміст водорозчинних кислот, мгКОН/г масла	відс
Температура спалаху в закритому тиглі, °С	136
Вміст механічних домішок, візуально	Відс.
Вологовміст, г/г	-
Тангенс кута діелектричних втрат при 90°С, %	0,773

ПРИМІТКА: для вимірів були використані прилади: АИМ-80 зав.№ 2347; прилад ТВЗ зав.№ 275; прилад АДТР-2К зав.№032.

Інженер-лаборант 1 категорії

Керівник групи



О.П.Ткаченко

О.Ф.Пастух