

11. Ступінь герметичності (величина підпору) 4 мм вод. ст.
(4 мм вод. ст.)

12. Система опалення Водяна від міської котельні

13. Система енергозабезпечення від міської мережі

14. Система водопостачання від міської мережі 1 етп = 2,0 м

15. Тип каналізації та кількість санітарно-технічних приборів

3 живля - фекальна в міську мережу

17. Інструмент, інвентар та обладнання, наявного в сховищі

10 патик - 2 монор - 2

кувалда - 2 відповідно таблицю

оснащення

18. Дата заповнення паспорту 16 жовтня 2000р

Відповідальний представник організації яка експлуатує сховище

Головник В.Н.

(підпис)

Голова комісії Клоць Ю.В.

Члени комісії Зьомин В.П.

Головник В.Н.

ПАСПОРТ

сховища (протирадіаційного укриття)

№ 68002

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Сумської міської ради

22 травня 2017 р.

А.Є. Петров

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса Сумська обл. м. Суми Ковпаківський р-он
(область, місто, район, село,
вул. Котляковська 68^а
вулиця, № будинку)
2. Кому належить ВАТ "Selmi". Державний комітет
(найменування підприємства, міністерства,
промислової політики України
відомства, до якого приписано сховище)
3. Найменування проектної організації та ким затверджений проєкт Гипроприбор м. Санкт-Петербург
4. Найменування будівельно-монтажної організації, яка будувала сховище УНР-УСІ м. Суми
5. Призначення сховища в мирний час кімната безпеки,
караулка ВАТ "Selmi" (по проєкті)
6. Найменування організації, яка експлуатує в мирний час сховище ВАТ "Selmi"
7. Дата прийому в експлуатацію грудень 1959
(число, місяць, рік)
8. Термін приведення сховища в готовність 10 год.

(по плану приведення в готовність та досвіду навчання ЦО)

Технічна характеристика сховища

1. Місткість, чол. (по проєкту) 160
2. Укривається, чол. (по плану укриття) 160
3. Загальна площа (м²) 94
4. Загальний об'єм (м³) 236
5. Розміщення сховища:
встроєне в будівлю ВУХ поверх.
окремо стояче _____
в гірських виробках _____
6. Кількість входів 2
7. Кількість воріт, дверей та ставень (з зазначенням марки та шифру)
ВЗГ: ВУ-1-7=2; ВГ: ВУ-IV-2=2
СГ - немає

8. Клас захисту сховища _____

ПРЧ 0,5 кг/см²

9. Технічна характеристика систем вентиляції: _____

Вентиляційна система	Вентиляторів			Фільтри та засоби регенерації		
	тип	кількість	продуктивність	тип	кількість	продуктивність
Приточна						
по режиму чистої вентиляції	ЭРВ-45	1	400 м ³ /с	ФЗР	1	
по режиму фільтровентиляції	ЕРВ-49	1	300 м ³ /с	ФН-100	3	
по режиму регенерації						
Витяжна						
Вентиляція ДЕС						
приточна						
витяжна						
Всього		1	400	ФН-100	3	

Герметичні клапани		Противовзбухові пристрої	
тип	кількість	тип	кількість
КГ - 150	1	УЗС - 8	2
КГ - 200	1		

Пасоси			Калор. або охолодж. пов.			Холодильні машини		
тип	к-ть	продуктивн.	тип	к-ть	продуктивн.	тип	к-ть	продуктивн.

10. Наявність та перелік вимірювальних приладів _____

Термокапильметр - 1 ; Термокапильметр - 1

11. Ступінь герметичності (величина підпору) 5 мм вод. ст.

12. Система опалення водяна від ліскої катерів

13. Система енергозабезпечення від міської мережі

14. Система водопостачання від міської мережі сам. 250л

15. Тип каналізації та кількість санітарно-технічних приборів

Зливня-фреативна в катеру керує Указів-2 Указів-2

17. Інструмент, інвентар та обладнання, наявного в сховищі

лопата - 2 топор - 2 куварде - 2

18. Дата заповнення паспорту 16 жовтня 2000р

Відповідальний представник організації яка експлуатує сховище

Курняков С.И.

Гуров

(підпис)

Голова комісії Клочко Ю.В.

(підпис)

Члени комісії Ерьомін В.П.

Курняков С.И.

Гуров

КОН
ПРЗ

П А С П О Р Т

сховища (протирадіаційного укриття)

№ 68003



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Сумської міської ради

А.Є. Петров

22 травня 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса Сумська обл. м. Суми Ковпаківський район вул. Комсомольська 68^а
(область, місто, район, село, вулиця, № будинку)
2. Кому належить ВАТ "Селмі" Державний комітет промислової політики України
(найменування підприємства, міністерства, відомства, до якого приписано сховище)
3. Найменування проектної організації та ким затверджений проєкт Гипропрорядор м. Санкт-Петербург
4. Найменування будівельно-монтажної організації, яка будувала сховище УНР-451 м. Суми
5. Призначення сховища в мирний час склад
(по проєкту)
6. Найменування організації, яка експлуатує в мирний час сховище ВАТ "Селмі"
7. Дата прийому в експлуатацію грудень 1959
(число, місяць, рік)
8. Термін приведення сховища в готовність 10 год.

(по плану приведення в готовність та досвіду навчальн ЦО)

Технічна характеристика сховища

1. Місткість, чол. (по проєкту) 120
2. Укривається, чол. (по плану укриття) 120
3. Загальна площа (м²) 60
4. Загальний об'єм (м³) 188
5. Розміщення сховища:
 встроєне в будівлю 4х поверх.
 окремо стояче _____
 в гірських виробках _____
6. Кількість входів 2
7. Кількість воріт, дверей та ставень (з зазначенням марки та шифру)
ДУ-І-І = 2; ДУ-ІІ-І = 2;
СЧ-І-І = 1; СЧ-ІІ-І = 1

8. Клас захисту сховища

ПРУ

9. Технічна характеристика систем вентиляції:

Вентиляційна система	Вентилятори			Фільтри та засоби регенерації				
	тип	кількість	продуктивність	тип	кількість	продуктивність		
Приточна								
по режиму чистої вентиляції	ЗРВ-40	1	400 м³/г	ФДР	1			
по режиму фільтровентиляції	СРВ-40	1	300 м³/г	ФП-100	3			
по режиму регенерації								
Витяжна								
Вентиляція ДЕС								
приточна								
витяжна								
Всього		1	4000	ФП-100	1			
Герметичні клапани				Противовибухові пристрої				
тип	кількість			тип	кількість			
КГ-150	1			УЗС-8	2			
КГ-200	1							
Насоси			Калор. або охолодж. пов.			Холодильні машини		
тип	к-ть	продуктивн.	тип	к-ть	продуктивн.	тип	к-ть	продуктивн.

10. Наявність та перелік вимірювальних приладів

Тягокоромисл

Термометр

11. Ступінь герметичності (величина підпору) 14 мм вод. ст
(8 мм вод ст)
12. Система опалення водака від міської котельні
13. Система енергозабезпечення від міської мережі та ДГА-2
14. Система водопостачання від міської мережі: Друк - 12 літ
15. Тип каналізації та кількість санітарно-технічних приборів
фекальна-зливна в міську мережу
17. Інструмент, інвентар та обладнання, наявного в сховищі
відповідно таблиці осклащення

18. Дата заповнення паспорту 16 жовтня 2000р

Відповідальний представник організації яка експлуатує сховище

Ю.Т. Ковальчук

(підпис)

Голова комісії

Клочко Ю.В.

(підпис)

Члени комісії

Зрюкін В.П.

Лаветоміткін Н.Б.

Ковальчук Ю.Т.

Представник відділу з питань ЦС та ЦЗВ
лісової ради
спеціаліст з питань торгівлі



Горосник

ПАСПОРТ

сховища (протирадіаційного укриття)

№ 68183

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Сумської міської ради

А.Є. Петров

22 травня 2017 р.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса Сумська обл. м. Суми
(область, місто, район, село,
Ковчанівський район вул. Колсадомська 689
вулиця, № будинку)
2. Кому належить ВАТ "Селмі" Державний комітет
(найменування підприємства, міністерства,
промислової політики України
відомства, до якого приписано сховище)
3. Найменування проектної організації та ким затверджений про-
ект Гипроприбор м. Санкт-Петербург
4. Найменування будівельно-монтажної організації, яка будувала
сховище Сумхімбудт комбінат Сумпримбудт
5. Призначення сховища в мирний час ПУЦО уздовгий пункт
(по проєкту)
ЦО. склада ЦО ВАТ "Селмі"
6. Найменування організації, яка експлуатує в мирний час сховище
ВАТ "Селмі"
7. Дата прийому в експлуатацію 31 грудня 1977р
(число, місяць, рік)
8. Термін приведення сховища в готовність 12 год.

(по плану приведення в готовність та досвіду навчання ЦО)

Технічна характеристика сховища

1. Місткість, чол. (по проєкту) 2100
2. Укривається, чол. (по плану укриття) 2100
3. Загальна площа (м²) 1889
4. Загальний об'єм (м³) 6422
5. Розміщення сховища:
встроєне в будівлю 2 поверх.
окремо стояче _____
в гірських виробках _____
6. Кількість входів 4
7. Кількість воріт, дверей та ставень (з зазначенням марки та шиф-
ру) ДЗГ: ДУ-Т-4=6; ДГ: ДУ-IV-2=15
СЗГ: СУ-I-1=8; СГ: СУ-IV-1=10

8. Клас захисту сховища

III

9. Технічна характеристика систем вентиляції:

Вентиляційна система		Вентилятори			Фільтри та засоби регенерації			
		тип	кількість	продуктивність	тип	кількість	продуктивність	
Приточна								
по режиму чистої вентиляції	Ц4-70 N5	3	19400	ф2р	21			
по режиму фільтровентиляції	Ц4-70 N3	1	1730	фЛ-300	16			
	Ц4-70 N32	1	1910	ф2р	3			
	Ц4-70 N3	1	1025	ф2р	3			
по режиму регенерації								
Витяжна								
Вентиляція ДЕС								
приточна	Ц4-70 N5	1	6900	ф2р	6			
витяжна	Ц4-70 N5	2	7950, 8000					
Всього	Ц4-70 N5	10	19400/4665	фЛ-300	16			
				ф2р	33			
Герметичні кланани				Противобухоні пристрої				
тип		кількість		тип		кількість		
КГ ИА-01012 - 200		9						
ИА-01009 - 300		1						
ИА-01009 - 400		2		УЗС - 8		8		
КБ-0123 - 600		3						
ИА 010015 - 500		2		МЗС		3		
Насоси				Калор. або охолодж. пов.		Холодильні машини		
тип	к-ть	продуктивн.	тип	к-ть	продуктивн.	тип	к-ть	продуктивн.
ф-12	1	57 м³/г	КМБ-1	2	95000 м³/г			
			КФС-1	2	30000 -1-			
			КМС-1	2	70000 -1-			
15К-								
2/19	1	6-14 м³/г						

10. Наявність та перелік вимірювальних приладів тягоканорометр
ТДМ-60-2мм. вологомір=2; Термомір=2