

ЦЕНТРАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА
Група високовольних випробувань та вимірів
Чернігівського регіону
відділу діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг

Протокол №3

від 24 січня 2020р.

випробування трансформаторного масла*.

Підстанція	База РЕЦ
Найменування обладнання	ємність № 10
Причина відбору	контроль характеристик
Дата відбору проб	22.01.2020
Дата аналізу проб	23.01.2020

Найменування показника, одиниці виміру	Значення показника
Пробивна напруга, кВ	12,2
Кислотне число, мгКОН\г масла	0,016
Вміст водорозчинних кислот, мгКОН\г масла	відс
Температура спалаху в закритому тиглі, °С	135
Вміст механічних домішок,	Вугілля > 2 бали
Вологовміст, г\г	-
Тангенс кута діелектричних втрат при 90°С, %	11,52

ПРИМІТКА: для вимірів були використані прилади: АИМ-80 зав.№ 2347; прилад ТВЗ зав.№ 275; прилад АДТР-2К зав.№032.

Інженер-лаборант 1 категорії

Керівник групи



О.П.Ткаченко

О.Ф.Пастух