МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА»**
(ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЕС)
Відділ діагностики
вул. І. Богуна, 5, м. Вінниця, 21010.
тел. (0432) 63-43-95

# ПРОТОКОЛ №29 від 24.03.2017
**аналізу якості трансформаторного масла**

**Підприємство: Південно-Західна ЕС** **ПС 330 кВ "Чернівецька"**

| № п/п | Найменування обладнання | Дата відбору | Пробивна напруга, кВ | Вологовміст, г/т масла | tgδ масла при 90°, % | Кислотне число, мгКОН/г масла | Вміст водорозч. кислот мгКОН/г масла | Вміст мех. домішок г/т масла | Темп. спалаху у закр. тиглі, °С | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Масло б/в з ємності** | 24.03.2017 | 17 | 30,4 | 13,2 | 0,13 | 0,02 | 20 | 132 | |

**Загальний висновок:** Показники масла не відповідають вимогам Норм СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

Відповідальний виконавець: нач. лаб. ФХА Н. В. Метельова

Начальник відділу діагностики М. П. Лабзун